

G14 설비

전열교환기와 환기 필터 관리

우리 집 모델을 알아야 씻을 필터와 교체할 필터를 구분합니다.

환기설비는 공기청정기와 역할이 다릅니다. 부품별 세척 가능 여부와 교체 조건은 제조사·모델에 따라 확인해야 합니다.

집에서 실행하는 순서

1. 조작부와 본체의 모델명을 기록하고 해당 설명서를 확보하세요. 높은 점검구는 무리해서 열지 마세요.
2. 필터 종류·규격·방향·마지막 관리일을 기록하세요. 이름이 비슷해도 호환을 추정하지 마세요.
3. 설명서의 전원 차단·탈부착 방법과 부품별 물세척 여부를 확인하세요.
4. 허용한 부품만 관리하고 완전 건조·재장착·잠금·정상 운전을 확인하세요. 다음 점검일은 설명서 기준으로 정하세요.

피해야 할 행동

모든 HEPA 필터·전열교환소자를 물로 씻거나 모든 가정에 3개월 교체를 강요하지 마세요. 임의 고성능 필터로 풍량 조건을 바꾸지 마세요.

도움을 받아야 할 때

천장 접근 위험·설명서 부재·누수·곰팡이·이상음·팬 또는 전기부 이상은 제조사 서비스가 우선입니다.

G14 우리 집 기록표

기록하고 다음 행동을 정하세요

작성일 _____ 관리할 구역 _____ 가족 담당 _____

제조사·모델 _____ 설명서 확인일 _____

부품	부품번호·물세척 허용 여부	관리일·다음 확인일
프리필터		
미세먼지 필터		
열교환소자		

접근·전원·누수·이상음 등 남은 문제 _____

실행 계획

1일 모델명을 찾습니다.

2~3일 설명서와 부품번호를 확인합니다.

4~6일 안전한 사용자 관리 또는 서비스 예약을 합니다.

7일 관리 카드를 작성합니다.

다음 행동 한 가지

☐ 직접 관리 ☐ 제조사·설비 문의 ☐ 환경점검 상담 ☐ 의료 상담

할 일 _____ 담당 _____ 날짜 _____

상담을 준비한다면

환경점검에는 구역·물품·모델·발생 시점이 도움이 됩니다. 얼굴·주소·처방전이 나오지 않는 사진을 준비하세요. 이 기록표는 본인 보관용이며 병명·검사지 제출은 필요하지 않습니다.

근거와 읽는 범위

S08 LG 환기 시스템 필터 청소와 교체 2026년 5월 29일

실행 순서와 기록표는 가정 관리용으로 구성했습니다. 논문·기관 안내가 특정 청소 서비스나 판매 제품의 치료 효과를 입증하는 것은 아닙니다.